



Wójt Gminy Dzierzkowice

23-251 Dzierzkowice, Terpentyna 1, tel. (81) 822-10-03 fax. (81) 822-15-00
e-mail: wojt@dzierzkowice.pl

Terpentyna, dn. 12.06.2017 r.

ZNAK: IPR.271.P-2.2017

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice– dostawa i instalacja kotłów opalanych biomasą.

Wójt Gminy Dzierzkowice, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że zmianie ulega:

1. Dział XXII SIWZ, w którym do ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

- 7) Przed podpisaniem umowy wykonawca jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu do akceptacji karty techniczne kotła na biomasę (dla wszystkich mocy). Karta powinna potwierdzać wszystkie parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Zmianie ulega pkt 5 Załącznika nr 8 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

5. Opis techniczny zaprojektowanego typu kotła

Pierwotny zapis:

Zaprojektowano stalowy, trójciągowy kocioł grzewczy wyposażony w palnik do automatycznego spalania pelletu.

Konstrukcja kotła umożliwia, w zależności od potrzeb spalanie w nim pelletu jako paliwa podstawowego.

Część wymiennika kotła wykonana jest w technologii płomieniówkowej. Trzeci ciąg spalin stanowią rury o średnicy 70 -80 mm i grubości ścianki 5 mm w ilości nie mniej niż 6 sztuk dla kotłów o mocy 15 – 25 kW, oraz nie mniej niż 8 szt. dla kotła o mocy 30 kW.

Płomieniówkowa część grzewcza oddzielona jest od komory paleniskowej płaską przegrodą wodną, wykonaną z poprzecznie umieszczonych profili zamkniętych o przekroju 100 x 40 mm, z odstępem między nimi dla zawirowania spalin i zapewnienia lepszej wymiany ciepła.

Kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Ponadto





Wójt Gminy Dzierzkowice

23-251 Dzierzkowice, Terpentyna 1, tel. (81) 822-10-03 fax. (81) 822-15-00
e-mail: wojt@dzierzkowice.pl

palnik powinien być wyposażony w zgarniacz szlaki, kształtem odpowiadający kształtowi skośnej podłogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktów spalania, występujących podczas spalania paliw o niższej jakości, a co za tym idzie, o wyższej zawartości popiołu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest przez regulator kotłowy, pozwalający na zmianę czasu pomiędzy cyklami jego pracy, w zależności od jakości spalanego paliwa.

Kocioł wyposażony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemności minimum 200 dm³.

Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że szerokość kotła dla mocy 15 - 25 kW nie będzie większa niż 50 cm, a dla kotła 30 kW 60 cm. Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie powinna przekroczyć 155 cm. Głębokość kotła nie powinna być większa, niż 85 cm nie licząc palnika. Palnik powinien być montowany z przodu kotła.

Zmieniony zapis:

Zaprojektowano stalowy, kocioł grzewczy wyposażony w palnik do automatycznego spalania pelletu.

Część wymiennika kotła wykonana jest w technologii płomieniówkowej przystosowanej ilością i średnicami do efektywnego spalania pelletu. Grubość blachy, z której wykonany jest kocioł, nie mniej niż 5 mm.

Kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutowego, posiadający element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Ponadto palnik jest wyposażony w system skutecznego usuwania szlaki umożliwiający spalanie pelletu w klasie A1, A2 i B.

Kocioł jest wyposażony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 dm³.

Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że szerokość kotła dla mocy 15 i 20 kW nie będzie większa niż 60 cm, a dla kotła 25 - 30 kW 80 cm. szerokość zbiornika paliwa nie powinna być większa niż 65 cm. Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie powinna przekroczyć 155 cm.

Głębokość kotła nie powinna być większa, niż 90 cm nie licząc palnika. Palnik powinien być montowany z przodu kotła.

3. Zmianie ulega pkt 6 Załącznika nr 8 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

6. Wymagane wyposażenie kotłów

Pierwotny zapis:

Wymagane główne elementy istotne kotłów:

- kocioł wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN
- palnik z rurą palnikową o przekroju wielokąta foremnego – podłoga palnika w kształcie „V”,





Wójt Gminy Dzierzkowice

23-251 Dzierzkowice, Terpentyna 1, tel. (81) 822-10-03 fax. (81) 822-15-00
e-mail: wojt@dzierzkowice.pl

- palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotła,
- palnik wyposażony w różnicowany system dysz powietrza – kurtyna na końcu rury palnikowej (dopalamie gazów),
- ciepłomierz kompaktowy umożliwiający pomiar ilości wyprodukowanej energii cieplnej o przepływie nominalnym min. 0,6 m³/h z możliwością przesyłania danych do sterownika kotła,
- pompa zmieszania kotłowego o parametrach: DN25, Q_{max} = 3 m³/h, H_{max} = 4,0 m.

Zmieniony zapis:

Wymagane główne elementy istotne kotłów:

- kocioł wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODSIGN lub równoważnego.
- palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotła,
- palnik wyposażony w różnicowany system dysz powietrza
- ciepłomierz kompaktowy umożliwiający pomiar ilości wyprodukowanej energii cieplnej o przepływie nominalnym min. 0,6 m³/h z możliwością przesyłania danych do sterownika kotła,
- pompa zmieszania kotłowego o parametrach: DN25, Q_{max} = 3 m³/h, H_{max} = 4,0 m.

4. Dział XVII ust. 1, 2 i 9

Pierwotny zapis:

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, do dnia 19.06.2017 r. do godz. 9.00
2. Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Wójt Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice z dopiskiem: Oferta – Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice – dostawa i instalacja kotłów opalanych biomasą oraz „Nie otwierać przed 19.06.2017 r. godz. 9.00”.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice

Zmieniony zapis:

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, do dnia 28.06.2017 r. do godz. 9.00
2. Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Wójt Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice z dopiskiem: Oferta – Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice – dostawa i instalacja kotłów opalanych biomasą oraz „Nie otwierać przed 28.06.2017 r. godz. 9.00”.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2017 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice





Wójt Gminy Dzierzkowice

23-251 Dzierzkowice, Terpentyna 1, tel. (81) 822-10-03 fax. (81) 822-15-00
e-mail: wojt@dzierzkowice.pl

5. Dział XIV ust. 4 i 5

Pierwotny zapis:

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego) oddzielnie. W takim wypadku Wykonawcałoży ww. dokument w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg: Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice – dostawa i instalacja kotłów opalanych biomasą”. Nie otwierać przed 19.06.2017 godz. 9.15. Dokument musi być złożony w kancelarii Urzędu Gminy Dzierzkowice (pokój 10) przed upływem terminu składania ofert tj. 19.06.2017 godz. 9.00.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 19.06.2017 r. do godz. 9.00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Zmieniony zapis:

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego) oddzielnie. W takim wypadku Wykonawcałoży ww. dokument w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg: Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice – dostawa i instalacja kotłów opalanych biomasą”. Nie otwierać przed 28.06.2017 godz. 9.15. Dokument musi być złożony w kancelarii Urzędu Gminy Dzierzkowice (pokój 10) przed upływem terminu składania ofert tj. 28.06.2017 godz. 9.00.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 28.06.2017 r. do godz. 9.00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT
Gmina
Marcin Gasiński



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

