

INFORMACJE:

- Istniejąca szafa SOU na słupie nr 4 w skrzynce termoutwardzalnej 40x60
- Napięcie zasilania szafy SOU: 230V/50Hz
- Moc przyłączeniowa obiektu: 1kW
- Liczba obwodów oświetleniowych: 1
- Linia oświetleniowa istniejąca: AsXSn
- Własność linii oświetleniowej: Gmina Dzierzkowice



ZAKRES PRAC:


- Wymiana opraw istniejących (oprawa, wysięgnik, zaciski, przewód, bezpiecznik): 7 kpl

UWAGI:

- Wysięgniki uziemić i oznaczyć kolorem żółtym.

LEGENDA:

- L2 Oprawa ośw. ulicznego LED, moc 60W, strumień min. 9800lm, 4000K, II klasa ochrony
- Istn. linia kablowa oświetlenia ulicznego
- Istn. linia napowietrzna oświetlenia ulicznego
- ⊙ Istn. słup energetyczny betonowy
-  WYMIANA istn. oprawy + wysięgnik + kabel YKY 2x2,5mm² + osłona bezpiecznikowa z zaciskiem
-  Istn. szafa oświetlenia ulicznego

Projektował	mgr inż. Marcin Łukasik upr. bud. LUB/0007/POOE/07	Podpis: 	Data opracowania:	Jednostka projektowa:
Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dzierzkowice			06. 2024r.	F.T.U. MARTEL Wilkołaz Pierwszy 107, 23-212 Wilkołaz
			Miejscowość	Kol. Ludmitówka
			Gmina	Dzierzkowice
			Skala rysunku	-
Tytuł rysunku: Schemat oświetlenia drogowego zasilanego ze stacji trafo ST. Kol. Ludmitówka			Nr rysunku	E42
			Inwestor Gmina Dzierzkowice, ul. Terpentyna 2, 23-251 Dzierzkowice	