RZUT



PRZEKRÓJ



Lokalizacja elem. wyposażenia (króćców ssawnych, wentylacji, włotów, kominów złazowych) przykładowa.
Dopasowanie do wysokości terenu elementami nadbudowy DN1000.
Standardowy zbiornik oferowany jest jako przejezdny, od nazlomu 0,8 m do 2,0 m .

PROSIMY O BARDZO DOKŁADNE SPRAWDZENIE WSZYSTKICH WYMIARÓW,
DANYCH MATERIAŁOWYCH ORAZ TYPÓW ZŁĄCZY.
RYSUNEK WYKONAWCZY JEST JEDYNYM DOKUMENTEM,
NA PODSTAWIE KTÓREGO WYKONANY JEST ELEMENT.

UWAGI:

1. Wymiary niemianowane podano w [mm].
2. Zbiornik wykonać z betonu C40/50 o wskaźniku wodoszczelności W8 i klasie ekspozycji XC4/XA1 według PN-EN 206.
3. Zbiornik składa się z trzech płyt dolnych – elementów wieńczących o wysokości 3,25 m i szerokości 2,5 m, trzech płyt pokrywowych, dwóch kominów złazowych i dwóch nadstawek ø1000 mm.
4. Zbiornik po zmontowaniu obsypać zgodnie z rysunkiem płaskiem zagęszczając grunt warstwami.
5. Zbiornik należy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
6. Wyposażenie zbiornika w przejścia szczelne, przewody, kominki wentylacyjne, drabiny itp wg projektów branżowych.
7. Elementy wyposażenia można mocować do ścian zbiornika kotwami wklejanym (rozwiązanie zalecane) lub kotwami rozporowymi osadzanymi w otworach niegłębszych niż 60mm.
8. Wszystkie elementy stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
9. Obciążenie zmienne naziomu: ruch pojazdów o masie całkowitej do 30,0t (nacisk na oś 12t) klasa "C" wg PN-85/S-10030.

ST ŚCIANA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
200 ŚCIANA

P1 PŁYTA STROPOWA
do 1,5m ZASYPKA GRUNTOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
300 PŁYTA STROPOWA

P2 PŁYTA DENNA
200 PŁYTA DENNA
* PODBUDOWA

Jednostka projektowa:	ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ	ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Rycerska 5/60, 20-552 Lublin NIP 712-005-96-72, REGON 430337689	
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	JJ SANIT Jarosław Jóźwiak	JJ SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail:jozwiak@jjsanit.p	
Temat	Rewitalizacja obszaru i budynków zdegradowanych w miejscowości Terpentyna polegająca na przebudowie i rozbudowie budynków na dz. nr 160/10 wraz z infarstrukturą towrzyszącą		
Adres inwestycji	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060703_2 DZIERZKOWICE OBRĘB: 060703_2.0010 TERPENTYNA NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 160/10		
Inwestor	GMINA DZIERZKOWICE TERPENTYNA 1, 23-251 DIRZEKOWICE		
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Data: XII.2022 - I. 202
Branża	SANITARNA	Kat.bud.: XV	Skala: 1:50
Nazwa rysunku	ZBIORNIK RETENCYJNY KD		Rys nr: S-09
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Jóźwiak	LUB/0063/PWBS/17	
Spawdzająca	mgr inż. Magdalena Jóźwiak	LUB/0067/PWBS/19	