



- LEGENDA:
- układ wywiewny WP1
 - układ wywiewny WSI i WS2
 - układ wywiewny WSOC
 - układ wywiewny W
 - układ nawiewny N
 - czerpnia
 - wyrzutnia
 - ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego
 - podcięcie w drzwiach
 - otwory transferowe
 - wentylator kanałowy wywiewny
 - złączany przez włącznik światła
 - EDM 100Pel=0,03kW; 230V
 - montowany pod stropem

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić możliwość montażowe, a także skoordynować prace;
2. Kolor widocznych elementów (anemostaty itp.) wg proj. arch.;
3. Drzwi pomieszczeń obsługiwanych tylko w wentylację wywiewną, wyposażać w podcięcie/otwory transferowe o minimalnej powierzchni czynnej w zależności od ilości powietrza wywiewanego z pomieszczenia:
 - 20-30 m³/h- Fnetto=0,015m²;
 - 50m³/h - Fnetto=0,025m²;
 - 120 m³/h- Fnetto=0,040m²;
4. W miejscach przejścia kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego zaiznosować kłapy zgodnie z WT
5. Dostęp do wnętrza kanałów, należy zapewnić przez elementy zakończające oraz rewiżje na kanałach;
6. Niniejszy projekt rozpatrywać wielobranżowo;
7. Układy wentylacyjne w czasie godzin pracy przewiduje się ciągle działanie instalacji. Poza okresem użytkowania dopuszcza przerwę w pracy instalacji z zachowaniem warunku normalnej pracy, przez co najmniej jedną godzinę przed i po użytkowaniu w celu dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza i usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń.

Jednostka projektowa:	ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Rycerska 5/60, 20-552 Lublin NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	J.J. SANIT JAROSŁAW JÓZWIĄK Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jisanit.pl		
Tenat	Rewitalizacja obszaru i budynków zdegradowanych w miejscowości Terpentyna polegająca na przebudowie i rozbudowie budynków na dz. nr 160/10		
Adres inwestycji	TERPENTYNA 176, 23-251 TERPENTYNA, JEDNOSTKA EVIDENCYJNA: 060703, 2. DZIERŻKOWICE		
Inwestor	GMINA PRZYZKOWICE TERPENTYNA 23-251 DZIERŻKOWICE		
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Data: XII.2022 r.
Branża	SANTARNA	Kat.bud.: XV	Skala: 1:100
Nazwa rysunku	RZUT DACHU-INSTALACJA WENTYLACJI		Rys nr: S-12
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Józwiak	LUB/0063/PWBS/17	
Spawdzająca	mgr inż. Magdalena Szyzkowska	LUB/0067/PWBS/19	