



# Wójt Gminy Dzierzkowice

23-251 Dzierzkowice, Terpentyna 1, tel. (81) 822-10-03 fax. (81) 822-15-00  
e-mail: wojt@dzierzkowice.pl

Dzierzkowice, 04.04.2023 r.

Nr postępowania: BRI.271.1.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Rewitalizacja obszaru i budynków zdegradowanych w miejscowości Terpentyna”

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia ( dalej SWZ ), Zamawiający: Gmina Dzierzkowice, na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień publicznych ( Dz.U 2022 poz. 1710 z zm.) udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. W przedmiarze branży PZT w pozycji nr 28 d.5 „Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia” została błędnie określona ilość 135,85 m<sup>2</sup> poprzez odniesienie się do ilości ziemi urodzajnej określonej w m<sup>3</sup> z pozycji nr 27 d.5. Prosimy o wyjaśnienie.

*Poz. 28 w kosztorysie PZT, błędny obmiar: 135,85 m<sup>2</sup>, oferenci powinni przyjąć do wyceny: 2717,00 m<sup>2</sup>.*

2. Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego odnośnie zaprojektowanych ścian ogniochronnych rys. 3 i rys 4 projekt konstrukcji.

*Pomiędzy częścią biurową i garażową zaprojektowana została ściana oddzielająca o odporności ogniowej REI 60. Przyjęte materiały z których została zaprojektowana spełniają takie parametry. Ściana ocieplona wełna mineralną, jak cały budynek. Otwory w tej ścianie zamknięte stolarką o odporności EI 30. Ściana posiada swoje parametry od fundamentu, aż po dach. Została zaprojektowana jako wysunięta poza lico ściany zewnętrznej budynku. Ściana spełnia parametry zg. z WT.*

WÓJT  
  
Marcin Gąsiorowski